



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, Уфа, 450064 Телефон: (347) 279-98-95, Факс: (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-14/5771-рп/П

«11» ноября 2019года

Законному представителю
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
15» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан ИНН
0268012659
Юридический адрес:
453118, Республика Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Шаймуратова, 9.
Почтовый адрес:
453118, Республика Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Шаймуратова, 9.

(дата вынесения предписания)

Государственный инспектор Западно-Уральского управления Ростехнадзора Хабибуллин Тагир Нуруллович, при проведении проверки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан ИНН 0268012659 на предмет соблюдения обязательных требований в области энергетической безопасности, на основании распоряжения № 5771-рп от 30.09.2019г, были выявлены нарушения обязательных требований в области энергетической безопасности. По результатам проверки составлен Акт от 11.11.2019 № 29-14/5771-рп/А.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в присутствии: Шарипова Ильгиза Фанисовича – директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан ИНН 0268012659

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан ИНН 0268012659 принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен заместитель лица ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	31.08.2020
2.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства	Пункт 2.7.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	28.02.2020
3.	Штепсельные розетки установлены на высоте менее 1,8 м. (компьютерный класс и т.д.)	Пункт 1.2.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г., п. 6.6.30. «Правила устройства электроустановок».	28.02.2020
4.	Штепсельные розетки не имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. (компьютерный класс и т.д.).	Пункт 1.2.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г., п. 7.1.49. «Правила устройства электроустановок».	28.02.2020
5.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю.	Пункт 1.8.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	28.02.2020
6.	В паспорте заземляющего устройства отсутствуют дата монтажа и привязки к капитальным строениям.	Пункт 2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	28.02.2020

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить

письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 450064, РБ, г. Уфа, ул. Мира, 14 до 10.03.2020г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

С предписанием ознакомлен Шарипов Ильгиз Фанисович
(Ф.И.О. законного представителя/представителя по доверенности, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

Должностное лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Т.Н.Хабибуллин

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен:

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан ИНН 0268012659 Шарипов Ильгиз Фанисович

11.11.2019г.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание направлено по почте: _____